



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

GERÊNCIA DE COMPRAS

[www.pmvc.ba.gov.br](http://www.pmvc.ba.gov.br)

## ESCLARECIMENTO Nº 01

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2020**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47.013/2020**

Resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 033/2020.

No dia 07 de dezembro de 2020, a pessoa jurídica BH<sub>2</sub>O Bombas e Serviços Comércio e Representações Ltda encaminhou à Pregoeira, pelo endereço eletrônico [compraspmvc@hotmail.com](mailto:compraspmvc@hotmail.com), o Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 033/2020, conforme consta:

“Prezado, boa tarde.

Com o intuito de participar do pregão em referência, solicito esclarecimento quanto a:

LOTE 10: gentileza confirmar se a “faixa de vazão e pressão” estão corretas pois, de acordo com o catalogo da Leão não existe nenhum equipamento que atenda aos pontos informados com potência e estágios de 25cv. Caso seja substituição de equipamento, favor informar modelo ou ponto de operação exato em que o equipamento irá trabalhar.

BH<sub>2</sub>O Bombas e Serviços Comércio e Representação Ltda  
Danielli Antolini Borsato  
Dept. De Licitações”

A Pregoeira enveredou esforços em levantar informações para que fossem dirimidas as dúvidas suscitadas pela pessoa jurídica e encaminhou a comunicação eletrônica, em 07 de dezembro do corrente ano, solicitando informações à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI quanto ao esclarecimento.

Neste sentido, em 09 de dezembro de 2020, a SEMAGRI replicou o esclarecimento, por meio da CI nº 502/2020-SEMAGRI, conforme segue:

“Em resposta ao esclarecimento solicitado pela empresa BH<sub>2</sub>O Bombas e Serviços Comércio e Representação Ltda, através do representante Danielli Antolini Barsato, informamos que as informações do equipamento do Lote 10 foram averiguadas e permanecem com as mesmas descrições, ou seja, equipamento de motobomba submersa 25cv, com no mínimo de 25 estágios, diâmetro de 6 polegadas, vazão do poço de 7 a 28 m<sup>3</sup>/h, com altura monométrica de 100 a 330 m.c.a, recalque (pol.) 2 ½, tensão 380v, trifásica. Vale informar que foi citada como marca de referência os equipamentos de qualidade igual ou melhor que Bombas Leão, não se limitando aos fornecimentos de equipamentos produzidos pela marca citada. A descrição do item em questão encontra-se compatibilidade com outra marca, por exemplo, a Schneider Motobombas, que conforme



## MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

GERÊNCIA DE COMPRAS

[www.pmvc.ba.gov.br](http://www.pmvc.ba.gov.br)

tabela de produtos, se assemelha a motobomba submersa 6'', da série SUB 100, modelo: SB100-250F6E25.

Atenciosamente,

Eliomar Araújo Chaves  
Técnico Sistema Simplificado de Água  
Matrícula 05077-8"

Tal esclarecimento vinculam à Administração, o Instrumento Convocatório e os licitantes participantes do certame.

Vitória da Conquista – BA, 09 de dezembro de 2020.

*Meg de Sousa Marques*  
**Pregoeira**